



機器表

記号	機器名称	設置場所	数量	機器仕様	備考
AC 1	冷暖房機	室外機置場	1	空冷ヒートポンプ式、ビル用マルチ、室外ユニット (3φ200V)	RXYP355AA
	(室外ユニット)			冷房能力: 33.5kw 暖房能力: 37.5kw	(ダイキン)
				送風機: 0.75kw	
				圧縮機: (3.3 + 4.5)kw	
				吹出ダクト、スプリング防振架台共	
				コンクリート基礎 (H=300) 建築工事	
AC 1-1	冷暖房機	集会室-1	4	空冷ヒートポンプ式、天井埋込カセット形4方向吹出 (1φ200V)	FXYFP56MC
	(室内ユニット)	集会室-2		冷房能力: 5.6kw 暖房能力: 6.3kw	(ダイキン)
				送風機: 56w	
				ロングライフフィルター、ドレンアップメカ付	
				天井パネル、運転リモコン共	
AC 1-2	冷暖房機	ロビー	1	空冷ヒートポンプ式、天井埋込カセット形2方向吹出 (1φ200V)	FXYCP56M
	(室内ユニット)			冷房能力: 5.6kw 暖房能力: 6.3kw	(ダイキン)
				送風機: 20w	
				ロングライフフィルター、ドレンアップメカ付	
				天井パネル、ワイヤレスリモコン共	
AC 1-3	冷暖房機	受付	1	空冷ヒートポンプ式、壁掛形 (1φ200V)	FXYAP28M
	(室内ユニット)			冷房能力: 2.8kw 暖房能力: 3.2kw	(ダイキン)
				送風機: 40w	
				エアフィルター (樹脂ネット)、ドレンアップキット付	
HEX 01	全熱交換器	集会室-1	2	天井埋込形熱交換ユニット (防振吊) (常時換気対応)	FY-M800ZD7S
		集会室-2		強 (一般換気): 550m ³ /h×170Pa×359w (1φ200V)	(パナソニック)
				弱 (常時換気): 300m ³ /h×210Pa×351w (1φ200V)	
				強弱速調付、防振吊金具、専用速調スイッチ共	
EF 1	排気ファン	給湯室	1	天井埋込換気扇 鋼板製 (防振吊)	FY-27BK7/56
				150m ³ /h×100Pa×27w (1φ100V)	(パナソニック)
				逆流防止シャッター、ルーバー付、防振吊金具	
				(*) ON/OFFスイッチは、電気工事	
EF 2	排気ファン	だれでもトイレ	1	消音形キャビネットファン (防振吊)	FY-15SCS3
		便所		210m ³ /h×80Pa×32.0w (1φ100V)	(パナソニック)
				防振吊金具	
				(*) ON/OFFスイッチは、電気工事	
EF 3	排気ファン	ロビー	1	天井埋込換気扇 2~3室用 (防振吊)	FY-32CTS6V
		受付		200m ³ /h×60Pa×29.5w (急、強、弱スイッチ付) (1φ100V)	(パナソニック)
				逆流防止シャッター、防振吊金具 (弱-常時換気)	
				吸込グリル付	
EF 4	排気ファン	倉庫	1	天井埋込換気扇 (防振吊)	FY-2407
				60m ³ /h×60Pa×12w (1φ100V)	(パナソニック)
				逆流防止シャッター、ルーバー付、防振吊金具	
				24hプログラムタイマー付	
				(*) ON/OFFスイッチは、電気工事	

竣工図